

Wskaźniki jakościowe za 2019 rok

(data publikacji 06.03.2020r.)

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.

Nazwa i adres OSD WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. ul. Miedziana 5 40-321 Katowice	Wskaźniki trwania przerw za 2019 rok	
	Wskaźnik	Wartość
SAIDI	SAIDI planowane (minuty / odbiorcę / rok)	2,53
	SAIDI nieplanowane bez katastrofalnych (minuty / odbiorcę / rok)	0,78
	SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi (minuty / odbiorcę / rok)	0,78
SAIFI	SAIFI planowane (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,44
	SAIFI nieplanowane bez katastrofalnych (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,19
	SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi (ilość przerw / odbiorcę / rok)	0,19
MAIFI	MAIFI (ilość przerw)	0,89

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi: 29.

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwa krótka - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

Przerwa długa i bardzo długa - przerwa w dostarczaniu energii trwająca powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

Przerwa planowana - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.

Przerwa katastrofalna - przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.